



MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL

**MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG**  
(TECHNICAL SAFETY AUTHORITY)

ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI OSZTÁLY

KAMLEITHNER Budapest Kft.

1214. Budapest  
Rákóczi Ferenc út 189.

Ikt.szám: 2877-04/30000/2005.

Üi: Altnóder Béla

Ü.intézője: Kovács István

Budapest, 2005. május 31.

**Tárgy: Határozat**

T. Cím által forgalmazott, HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO által gyártott  
ALEF /S/... tip. ablak keretbe építhető légbeeresztő elemek

- a következő főbb műszaki adatokkal:

Gyártó: HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO

Típus:	ALEF 30	ALEF 45	ALEFS 30	ALEFS 45
Névleges térf.áram /m <sup>3</sup> /h/ 30		45	30	45
Hangsillapítás /dB/A	39	37	41	39
Tömeg... /q/	190	190	210	210

A friss levegő beeresztő elem a gázkészülékek helyiségének levegő utánpótlásának szabályozott biztosítására szolgál.

A nyomás különbség növekedésével a névleges értékig emelkedik a levegő térfogat árama.

**Termék megnevezések:**

ALEF... légbeeresztő korlátozással

ALEFS... „ „ , hangsillapítással.

- műszaki-biztonságtechnikai szempontból -

**JÓVÁHAGYOM**

A határozat - változatlan műszaki tartalommal - visszavonásig - érvényes.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalnak /1253. Bpest, 13. Pf: 73 / kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 140/2004. /XII.17./ GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.

Az eljárás díját 32.000,-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Műszaki Biztonsági Felügyelőség javára befizetni.


- 2 -

**INDOKOLÁS**

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A Hélios gy. légtechnikai berendezés MBF-TMBEF engedélye lejár.  
/Eng.szám: 21035-Be/2002./
2. Az ÉMI KHT által kiadott Építőipari Műszaki Engedély száma: A-806/1997.  
kiadva: 2002. 05.08, érvényes: 2007. 05.31-ig.
3. Az ÉMI KHT által kiadott Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyv száma:  
A-2223/2000, kiadva: 2001. 11.21.

**A határozatomat a 110/2003. /VII.24./ Korm. Rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.**



*[Handwritten signature]*  
Altnóder Béla  
Főosztályvezetőhelyettes

**MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL****MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG**  
(TECHNICAL SAFETY AUTHORITY)

ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI OSZTÁLY

KAMLEITHNER Budapest Kft.

1214. Budapest  
Rákóczi Ferenc út 189.

Ikt.szám: 2877-01/30000/2005.

Üi: Altnóder Béla  
Ü.intézője: Kovács István

Budapest, 2005. május 31.

**Tárgy: Határozat****T. Cím által forgalmazott, HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO által gyártott ZLA..... tip. frisslevegő automata-légbevezető elemek nyílt égésterű gázkészülékek légellátásához – a következő főbb műszaki adatokkal:****Gyártó: HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO**

<b>Típus:</b>	<b>ZLA/S/G/ 80</b>	<b>ZLA /S/G/ 100</b>	<b>ZLA/S/G/ 160</b>
<b>Max. légmennyiség szűrővel</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
<b>/m<sup>3</sup>/h/</b>			
<b>Névl.csőátmérő /mm/</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>160</b>
<b>Az áttörés átmérője /mm/:</b>	<b>96</b>	<b>115</b>	<b>175</b>
<b>Tömeg /kg/</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>

**Önszabályozó termosztát – tányér szeleppel biztosítja a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségének állandó légcseréjét.****A termosztát – 6... + 20 °C tartományban reagál a hőmérséklet változásra.****Segédenergiát nem igényel.****Termék megnevezések:****ZLA.... szürke távtartó gyűrűvel és szűrővel együtt****ZLAS... sárga szélesebb ” ”****ZLAG...sárga szélesebb távtartó gyűrűvel és szűrő nélkül****- műszaki-biztonságtechnikai szempontból –****J Ó V Á H A G Y O M****A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.**

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalnak /1253. Bpest, 13. Pf. 73./ kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 140/2004. /XII.17./ GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.

Az eljárás díját 32.000,-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Műszaki Biztonsági Felügyelőség javára befizetni.


- 2 -


**INDOKOLÁS**

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A Hélios gy. légtechnikai berendezés MBF-TMBEF engedélye lejár.  
/Eng.szám: 21033-Be/2002./
2. Az ÉMI KHT által kiadott Építőipari Műszaki Engedély száma: A-806/1997.  
kiadva: 2002. 05.08, érvényes: 2007. 05.31-ig.
3. Az ÉMI KHT által kiadott Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyv száma:  
A-2223/2000, kiadva: 2001. 11.21.

**A határozatomat a 110/2003. /VII.24./ Korm. Rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.**



  
Altnöder Béla  
főosztályvezetőhelyettes



MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL

**MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG**  
(TECHNICAL SAFETY AUTHORITY)

ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI OSZTÁLY

KAMLEITHNER Budapest Kft.

1214. Budapest  
Rákóczi Ferenc út 189.

Ikt.szám: 2877-02/30000/2005.

Üi: Altnóder Béla

Ü.intézője: Kovács István

Budapest, 2005. május 31.

**Tárgy: Határozat**

**T. Cím által forgalmazott, HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO által gyártott ZLE/G/ /S/ 100 tip. kézi szabályozású légpótló elemek – nyílt égésterű gázkészülékek légellátáshoz - a következő főbb műszaki adatokkal:**

**Gyártó: HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO**

**Típus: ZLE/G/ /S/ 100**

**Csőméret: NA 100**

**Faláttörés: 110 mm**

**Hangsillapítás: 30 – 35 dB**

**Névleges térfogat áram: 35-40 m<sup>3</sup>/h**

**A légmennyiség szabályozás egy többfokozatú beállító mechanizmussal történt kézi szabályozással.**

**A nyomás különbség növekedésével a névleges értékig emelkedik a levegő térfogat árama.**

**Termék megnevezések:**

**ZLEG 100 szűrővel és sárga távtartóval**

**ZLES 100 szűrő nélkül sárga távtartóval**

**- műszaki-biztonságtechnikai szempontból -**

**J Ó V Á H A G Y O M**

**A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.**

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalnak /1253. Bpest, 13. Pf. 73./ kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 140/2004. /XII.17./ GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.

Az eljárás díját 32.000,-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Műszaki Biztonsági Felügyelőség javára befizetni.


- 2 -


**INDOKOLÁS**

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A Hélios gy. légtechnikai berendezés MBF-TMBEF engedélye lejár.  
/Eng.szám: 21400-Be/2003./
2. Az ÉMI KHT által kiadott Építőipari Műszaki Engedély száma: A-806/1997.  
kiadva: 2002. 05.08, érvényes: 2007. 05.31-ig.
3. Az ÉMI KHT által kiadott Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyv száma:  
A-2223/2000, kiadva: 2001. 11.21.

**A határozatomat a 110/2003. /VII.24./ Korm. Rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.**



  
Altnóder Béla  
Főosztályvezetőhelyettes



MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL

**MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG**  
(TECHNICAL SAFETY AUTHORITY)

ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI OSZTÁLY

KAMLEITHNER Budapest Kft.

1214. Budapest  
Rákóczi Ferenc út 189.

Ikt.szám: 2877-03/30000/2005.

Üi: Altnóder Béla  
Ü.intézője: Kovács István

Budapest, 2005. május 31.

**Tárgy: Határozat**

**T. Cím által forgalmazott, HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO által gyártott ZTV /S/ tip. termosztát – tányér szelepek – automatikus légcseré szabályozó elemek - a következő főbb műszaki adatokkal:**

**Gyártó: HELIOS-Ventilatoren GmbH + CO**

Típus:	ZTV /S/ 80	ZTV /S/ 100	ZTV /S/ 160
Névleges cső átmérő /mm/ 80	100	160	
Tányér szelep belső átm./mm/ 77	95	156	
” ” külső ” ” 147	147	207	
” beépíthető hossza /mm/ 77	77	77	

A termosztát – 6 ..... + 20 °C tartományban reagál a hőmérséklet változásra.

A termosztát szelep a gázkészülékek helyiségének automatikus szabályozására szolgál természetes vagy gép szellőztetés rendszeréhez is illeszthető.

Segédenergiát nem igényel.

**Termék megnevezések:**

ZTV... szürke távtartó gyűrűvel és szűrővel együtt.

ZTVS... sárga szélesebb távtartó gyűrűvel és szűrő nélkül.

- műszaki-biztonságtechnikai szempontból -

**JÓVÁHAGYOM**

A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalnak /1253. Bpest, 13. Pf. 73./ kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 140/2004. /XII.17./ GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.

Az eljárás díját 32.000,-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Műszaki Biztonsági Felügyelőség javára befizetni.


- 2 -


**INDOKOLÁS**

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A Hélios gy. légtechnikai berendezés MBF-TMBEF engedélye lejár.  
/Eng.száma: 21034-Be/2002./
2. Az ÉMI KHT által kiadott Építőipari Műszaki Engedély száma: A-806/1997.  
kiadva: 2002. 05.08, érvényes: 2007. 05.31-ig.
3. Az ÉMI KHT által kiadott Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyv száma:  
A-2223/2000. kiadva: 2001. 11.21.

**A határozatomat a 110/2003. /VII.24./ Korm. Rendeletben biztosított hatósági  
jogkörömben eljárva hoztam meg.**



  
Altnóder Béla  
Főosztályvezetőhelyettes